





▽ ON DMD



IT. NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
101				
102				


												PUMP WEIGHT : kg						APPROX. WEIGHT (kg)		
NO.	STAGE	HP	A	C	K	D	a	L	L1	L2	B	B1	h	h1	H	øF	MOTOR	BED&ACC	TOTAL	
H01	4	DY-50,60	1901	891	1007	452	45	1520	1120	200	490	430	125	0	625	24				
H02		효성-50,60	1848	838	1007	452	45	1460	1060	200	490	430	125	0	625	24				
H03		하이젠-50	1848	838	1007	452	45	1460	1060	200	490	430	125	0	625	24				
H04		하이젠-60	1948	938	1007	452	45	1560	1160	200	490	430	125	0	625	24				
H05		하이젠,DY-75	1858	848	1007	452	45	1500	1040	230	520	460	125	0	625	24				
H06		효성-75	1833	823	1007	452	45	1450	990	230	520	460	125	0	625	24				
H07		하이젠,DY-100	1990	980	1007	452	45	1580	1040	270	600	530	150	20	670	24				
H08		효성-100	1910	900	1007	452	45	1480	940	270	600	530	150	20	670	24				
H09		하이젠,DY-120	1966	956	1007	452	45	1590	1050	270	600	530	150	20	670	24				
H10		효성-120	1948	938	1007	452	45	1520	980	270	600	530	150	20	670	24				



NOTE
AP : AIR VENT & PRIMING PT 1/2"
DP : DRAINAGE PLUG PT 1/4"
LD : LEAKAGE DRAIN PT 3/8"

※ 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경 될 수 있음.

REVISION	DATE	SIGN	DESCRIPTION	NAME
1				
2				
3				
4				

TYPE				DMT 100-4				DWG.NAME				OUTLINE DIMENSIONS DWG.			
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		THIRD ANGLE PROJECTION		SCALE		N/S			
H.S. Sim		H.S. Sim		H.S. Sim		H.H. Lee		DATE		2019. 07. 23					
								REF.DWG.NO							
 (주)대영 파워펌프 DAEYOUNG POWER PUMP								DWG. NO.		DYO-T-AA1907					

특정	△
차재	△
조물	△
검사	△
가공	△
가공	△
검사	△
배관	△
배관	△
검사	△
조립	△