




▽ ON DWG


IT. NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
101				
102				



												PUMP WEIGHT : kg				APPROX. WEIGHT (kg)			
	NO.	STAGE	HP	A	C	K	D	a	L	L1	L2	B	B1	h	H	øF	MOTOR	BED&ACC	TOTAL
▽	H01	8	15	1598	595	1000	560	50	1330	990	170	390	350	100	470	19			
▽	H02		20	1642	639	1000	560	50	1370	1030	170	390	350	100	470	19			
▽	H03		DY-25,30	1728	725	1000	560	50	1400	1000	200	420	380	100	470	19			
▽	H04		효성-25,30	1676	673	1000	560	50	1370	970	200	420	380	100	470	19			
▽	H05		하이젠-25	1676	673	1000	560	50	1360	960	200	420	380	100	470	19			
▽	H06		하이젠-30	1676	673	1000	560	50	1400	1000	200	420	380	100	470	19			
▽	H01	9	20	1706	639	1064	624	50	1430	1090	170	390	350	100	470	19			
▽	H02		DY-25,30	1792	725	1064	624	50	1460	1060	200	420	380	100	470	19			
▽	H03		효성-25,30	1740	673	1064	624	50	1040	640	200	420	380	100	470	19			
▽	H04		하이젠-25	1740	673	1064	624	50	1030	630	200	420	380	100	470	19			
▽	H05		하이젠-30	1740	673	1064	624	50	1460	1060	200	420	380	100	470	19			



SUCTION
(KS 10K RF)



DISCHARGE
(KS 10K RF)

NOTE

AP : AIR VENT & PRIMING PT 1/2"
DP : DRAINAGE PLUG PT 1/4"
LD : LEAKAGE DRAIN PT 3/8"

※ 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경 될 수 있음.

TYPE DMT 50-8,9				DWG.NAME OUTLINE DIMENSIONS DWG.			
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	N/S	
H.S. Sim	H.S. Sim	H.S. Sim	I. Jeon	DATE	2019. 03. 06	REF.DWG.NO	
DY (주)대영파워펌프 DAEYOUNG POWER PUMP				DWG. NO.	DYO-T-AA1903	△	

특정	△
차재	△
조립	△
가공	△
가공	△
가공	△
배관	△
배관	△
조립	△